

Zamawiający informuje, że w dniu 24.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferenta dotyczące zapytania ofertowego nr **10/2022** na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń 021, 022 i 023 (budynek WTMiT) na potrzeby nowej serwerowni AMSK, o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Czy w ramach dokumentacji należy zaprojektować nowe szafy w serwerowni?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, Zamawiający zakłada zaprojektowanie nowych szaf w serwerowni.

**Pytanie nr 2:**

Ile szaf ma być zaprojektowanych?

**Odpowiedź nr 2:**

*Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie jest w stanie określić docelowej ilości szaf. Będzie to wynikało z ostatecznego projektu i będzie to właśnie zadaniem projektu. Szafy serwerowe 800x1000, na dzień dzisiejszy szacujemy około 12 szaf z możliwością dostawienia kolejnych.*

**Pytanie nr 3:**

Czy szafy mają być zabudowane w kiosku?

**Odpowiedź nr 3:**

Nie, Zamawiający informuje że szafy nie mają być zabudowane w kiosku.

**Pytanie nr 4:**

Czy ma być wydzielony zimny i ciepły korytarz dla serwerowni?

**Odpowiedź nr 4:**

Tak, Zamawiający informuje, że dla serwerowni ma zostać wydzielony zimny i ciepły korytarz.

W związku z powyższymi pytaniami i odpowiedziami, Zamawiający informuje, że **termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 01.04.2022 r.**

Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.