

Szczecin, dnia 30.04.2025 r.

dot. zapytania ofertowego nr 50/2025 na remont kominków na dachu oraz daszka nad wejściem głównym W1 i W2 do budynku WTilCh „Nowa Chemia ” przy al. Piastów 42 w Szczecinie.

Zamawiający informuje, że w dniu 24.04.2025 r. wpłynęło pytanie następującej treści:

„Jakiego rodzaju ma być poliwęglan nad daszkiem, czy może być np. komorowy matowy?”

Odpowiedź:

Poliwęglan nad daszkiem powinien być lity, w kolorze mlecznym.

Zamawiający nie dopuszcza poliwęglanu komorowego, matowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowy termin składania i otwarcia ofert przypada na dzień 09.05.2025r., miejsce i godzina pozostają bez zmian.