

Szczecin, dnia 02.01.2025 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 30.12.2024 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie oferentów dotyczące Zapytania Ofertowego nr 97/2024 na budowę wiaty na rowery dla studentów i pracowników Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49, o następującej treści:

*„Proszę o informację jaki rodzaj siatki zgrzewanej zastosować. Potrzebny jest zalecany wymiar oczka, grubość drutu oraz jej usytuowanie względem konstrukcji wiaty. Rysunek pokazuje, że jest ona obrócona pod kątem 45 stopni takie rozwiązanie wiąże się z bardzo dużą ilością odpadu.”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W ofercie należy przyjąć, że osłony zewnętrzne wiaty zostaną wykonane z siatki zgrzewanej o wymiarach oczek 30 x 30 x 3mm. Siatka ułożona w układzie prętów pion/poziom (0°).

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, tj. termin składania ofert ustala się na dzień 13.01.2025 r. do godz. 10<sup>00</sup>, a termin otwarcia ofert na dzień 13.01.2025 r. o godz. 10<sup>30</sup>.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-CA KIEROWNIKA  
Dział Techniczny  
  
mgr inż. Katarzyna Goszczyk-Pietrusiewicz

SPECJALISTA