

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 31/2020

Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku nr 49, na terenie Campusu nr 2 – Wernyhory Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Istotne Warunki Zamówienia

Zamawiający informuje, że w dniu 18.06.2020 r. wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego nr 31/2020 - remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku nr 49, na terenie Campusu nr 2 – Wernyhory Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Istotne Warunki Zamówienia

1. Przy zrywaniu starego pokrycia papowego, papa będzie się odspajać razem z częściami pokruszonej wylewki betonowej na stropie a co za tym idzie przed poprawnym wykonaniem nowego pokrycia należałoby uwzględnić procentową część wyrównania posadzki betonowej. (naszym zdaniem należałoby uwzględnić wyrównanie posadzki betonowej na stropie w graniach 25-35% całej powierzchni dachu).
2. Należałoby uwzględnić zakup i montaż wraz z obróbką kominków wentylacyjnych do papy - które umożliwiają prawidłowe odprowadzenie wilgoci ze stropu, które zapobiega w późniejszym terminie powstawaniu pęcherzy, pofałdowań oraz szybszej degeneracji papy.
3. Koszt utylizacji gruzu.

Proszę o ustosunkowanie się do w/w kwestii.

Odpowiedź

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych prac w zakres przedmiotu zamówienia na etapie zapytania ofertowego.

Termin i sposób składania ofert pozostają bez zmian, tj. do **23.06.2020 r. do godziny 11⁰⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godzinie 11³⁰ bez udziału Wykonawców.