

Znak sprawy: ZUT/ATT/231-911/20/GS

Szczecin, dnia 26.11.2020 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania potencjalnego oferenta dotyczące zapytania ofertowego nr **56/2020 na wymianę wykładziny z dywanowej na wykładzinę PCV w Sali wykładowej nr 0/30 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie** o następującej treści:

Pytanie 1:

Wykładzina homogeniczna jednowarstwowa czy heterogeniczna dwu warstwowa?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wykładzina homogeniczna winylowa.

Pytanie 2:

Jeżeli heterogeniczna jaka warstwa ściernalna ma być ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ma być wykładzina homogeniczna.

Pytanie 3:

Warstwa izolacyjna -czy chodzi o polimer ochronny nakładany w fabryce?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zabezpieczenie powierzchni – iQ PUR wzmocnione poliuretanem przewodzącym

Grubość całkowita EN 428 – 2,0mm.

Zamawiający informuje, że miejsce i termin składania ofert pozostają bez zmian,
tj. w dniu 02.12.2020 r. w Budyńku Jednostek Międzywydziałowych ZUT przy
al. Piastów 48 w Szczecinie, w pokoju 422 o godzinie 11³⁰ (bez udziału Oferentów).