

Szczecin, dnia 26.04.2021 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.04.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferentów dotyczące zapytania ofertowego nr 28/2021 na **wykonanie remontu dachu na budynkach: nr 27 (bramy nr 23-33) i nr 45, na terenie Campusu nr 2 - Wernyhory Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Janickiego 33 w Szczecinie**, o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie?

**Pytanie nr 2:**

Na mapce są zaznaczone budynki objęte remontem, aczkolwiek nie jest na mapce zaznaczone, które części budynku są do remontu, a jest to potrzebne do wykonania wyceny. Czy możliwe jest dokonanie wizji lokalnej?

**Odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2:**

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na terenie Campusu nr 2 – Wernyhory ZUT, ul. Janickiego 33 w Szczecinie **w dniu 28.04.2021 r. o godz. 11<sup>00</sup>** (spotkanie przy myjni od ul. Wernyhory).

**Pytanie nr 3:**

Proszę o podanie parametrów papy nawierzchniowej i podkładowej odnośnie niskich temperatur.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Papa asfaltowa podkładowa

Osnowa: Welon szklany.

Rodzaj masy: Asfalt oksydowany.

Strona wierzchnia: drobnoziarnista posypka mineralna lub folia z tworzywa sztucznego.

Strona spódna: folia z tworzywa sztucznego.

Do wielowarstwowych pokryć dachowych, jako warstwa podkładowa oraz do jednowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych typu lekkiego (A). Mocowanie metodą zgrzewania.

**Papa nawierzchniowa na osnowie z włókniny poliestrowej** o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup> z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Grubość 5,20mm, wodoszczelność przy ciśnieniu 200kPa

**Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.**